

山西省河津市卫生健康和体育局

河卫健函字〔2021〕127号

河津市 2021 年第三季度城区水龙头 水质监测结果公示

为贯彻落实运城市卫生健康委员会关于印发《2021 年运城市城区水龙头水质监测工作方案的通知》（运卫疾控函〔2021〕16 号），实现 2021 年度水环境质量改善目标，进一步推进城区水龙头水质监测和信息公开工作，推动全面解决事关人民群众身体健康的饮用水安全问题。

河津市疾控中心委托第三方《山西晋科斯顿环境安全检测有限公司》于 2021 年 9 月份对河津市城区东西南北中设 5 个监测点（每个监测点采集 5 份用户水龙头水），共计 25 份水。进行了微生物指标中的菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌；感官指标中的色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物；一般化学和毒理学指标中的耗氧量、氨氮、砷、镉、六价铬、铅、汞、硝酸盐、铝、二氧化氯、游离余氯等 19 项检测。

结果：25 份水质 19 项检测结果全部达标。

附件：《2021 年河津市第三季度城区水龙头水质检测汇总表》

河津市卫生健康和体育局

2021 年 10 月 9 日

2021年天津市第三季度城区水龙头水质检测汇总表

序号	样品编号	采样地点编号	采样地点	检测项目																
				色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	耗氧量 (O ₂ 计)	砷	镉	铬 (六价)	铝	硝酸盐氮	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	大肠埃希氏菌	氨氮	二氧化氯	游离余氯
			检测依据	GB/T5750.4-2006(1.1)	GB/T5750.4-2006(2.1)	GB/T5750.4-2006(3.1)	GB/T5750.4-2006(4.1)	GB/T5750.7-2006(1.1)	GB/T5750.6-2006(6.1)	GB/T5750.6-2006(8.1)	GB/T5750.6-2006(11.1)	GB/T5750.6-2006(10.1)	GB/T5750.5-2006(5.2)	GB/T5750.12-2006(1.1)	GB/T5750.12-2006(2.2)	GB/T5750.12-2006(3.2)	GB/T5750.12-2006(4.3)	GB/T5750.5-2006(9.1)	GB/T5750.1-2006(4.4)	GB/T5750.11-2006(1.2)
			卫生标准	≤15	≤1	无异臭、异味	无	≤3	≤0.01	≤0.001	≤0.01	≤0.05	≤0.2	≤10	不得检出	不得检出	不得检出	≤0.5	≥0.02	≥0.05
			单位	度	NTU	无量纲	无量纲	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/ml	MPN/100ml	MPN/100ml	MPN/100ml	mg/L	mg/L	mg/L
1	JSH20211473-1	2021HJS03001	锦彩树培训学校	<5	<0.5	无	无	0.56	<0.001	<0.0005	<0.0025	0.027	<0.008	6.4	未检出	/	/	<0.02	/	/
2	JSH20211473-2	2021HJS03002	新起点办公文体	<5	<0.5	无	无	0.64	<0.001	<0.0005	<0.0025	0.027	<0.008	6.5	未检出	/	/	<0.02	/	/
3	JSH20211473-3	2021HJS03003	多乐百货超市	<5	<0.5	无	无	0.8	<0.001	<0.0005	<0.0025	0.028	<0.008	6.1	未检出	/	/	<0.02	/	/
4	JSH20211473-4	2021HJS03004	超食空	<5	<0.5	无	无	0.56	<0.001	<0.0005	<0.0025	0.027	<0.008	6.3	未检出	/	/	<0.02	/	/
5	JSH20211473-5	2021HJS03005	老约翰绘本	<5	<0.5	无	无	0.4	<0.001	<0.0005	<0.0025	0.027	<0.008	6.3	未检出	/	/	<0.02	/	/
6	JSH20211473-6	2021HJS03006	绣衣大虾火锅	<5	0.6	无	无	0.4	<0.001	<0.0005	<0.0025	0.028	<0.008	6.1	未检出	/	/	<0.02	/	/
7	JSH20211473-7	2021HJS03007	花田煮	<5	<0.5	无	无	0.4	<0.001	<0.0005	<0.0025	0.033	<0.008	6.3	未检出	/	/	<0.02	/	/
8	JSH20211473-8	2021HJS03008	恒盛房产	<5	0.9	无	无	0.64	<0.001	<0.0005	<0.0025	0.027	<0.008	6.4	未检出	/	/	<0.02	/	/
9	JSH20211473-9	2021HJS03009	婷好百货超市	<5	0.6	无	无	0.56	<0.001	<0.0005	<0.0025	0.029	<0.008	6.4	未检出	/	/	<0.02	/	/
10	JSH20211473-10	2021HJS03010	岐山臊子面	<5	1	无	无	0.64	<0.001	<0.0005	<0.0025	0.027	<0.008	6.3	未检出	/	/	<0.02	/	/
11	JSH20211473-11	2021HJS03011	安康大药房	<5	<0.5	无	无	0.72	<0.001	<0.0005	<0.0025	0.027	<0.008	5.5	未检出	/	/	<0.02	/	/
12	JSH20211473-12	2021HJS03012	泰顺烟酒副食店	<5	<0.5	无	无	0.4	<0.001	<0.0005	<0.0025	0.024	<0.008	5.5	未检出	/	/	<0.02	/	/
13	JSH20211473-13	2021HJS03013	小石家母婴店	<5	0.5	无	无	0.4	<0.001	<0.0005	<0.0025	0.023	<0.008	5.1	未检出	/	/	<0.02	/	/
14	JSH20211473-14	2021HJS03014	同康中医诊所	<5	<0.5	无	无	0.48	<0.001	<0.0005	<0.0025	0.024	<0.008	5.3	未检出	/	/	<0.02	/	/
15	JSH20211473-15	2021HJS03015	商务国旅	<5	<0.5	无	无	0.56	<0.001	<0.0005	<0.0025	0.024	<0.008	5.5	未检出	/	/	<0.02	/	/
16	JSH20211473-16	2021HJS03016	荷园中餐厅	<5	<0.5	无	无	0.8	<0.001	<0.0005	<0.0025	0.019	<0.008	4.2	未检出	/	/	<0.02	/	/
17	JSH20211473-17	2021HJS03017	杨家庄新村197号	<5	<0.5	无	无	0.64	<0.001	<0.0005	<0.0025	0.018	<0.008	4.7	未检出	/	/	<0.02	/	/
18	JSH20211473-18	2021HJS03018	杨家庄新村198号	<5	<0.5	无	无	0.88	<0.001	<0.0005	<0.0025	0.023	<0.008	4.9	未检出	/	/	<0.02	/	/
19	JSH20211473-19	2021HJS03019	杨家庄新村185号	<5	<0.5	无	无	0.88	<0.001	<0.0005	<0.0025	0.019	<0.008	4.2	未检出	/	/	<0.02	/	/
20	JSH20211473-20	2021HJS03020	杨家庄新村184号	<5	<0.5	无	无	0.96	<0.001	<0.0005	<0.0025	0.018	<0.008	4.1	未检出	/	/	<0.02	/	/
21	JSH20211473-21	2021HJS03021	小丽烟酒副食	<5	<0.5	无	无	0.64	<0.001	<0.0005	<0.0025	0.025	<0.008	5.8	未检出	/	/	<0.02	/	/
22	JSH20211473-22	2021HJS03022	国杰综合商店	<5	<0.5	无	无	0.48	<0.001	<0.0005	<0.0025	0.027	<0.008	6.1	未检出	/	/	<0.02	/	/
23	JSH20211473-23	2021HJS03023	菜鸟驿站	<5	<0.5	无	无	0.56	<0.001	<0.0005	<0.0025	0.022	<0.008	4.5	未检出	/	/	<0.02	/	/
24	JSH20211473-24	2021HJS03024	小帅美发	<5	<0.5	无	无	0.32	<0.001	<0.0005	<0.0025	0.025	<0.008	5.5	未检出	/	/	<0.02	/	/
25	JSH20211473-25	2021HJS03025	吕师三轮修配	<5	<0.5	无	无	0.32	<0.001	<0.0005	<0.0025	0.023	<0.008	4.9	未检出	/	/	<0.02	/	/