

山西省河津市卫生健康和体育局

河卫健函字（2023）24号

河津市 2023 年第一季度城区水龙头 水质监测结果公示

为贯彻落实运城市卫生健康委员会关于印发《2023 年运城市城区水龙头水质监测工作方案的通知》（运卫疾控函[2023]7号），实现 2023 年度水环境质量改善目标，进一步推进城区水龙头水质监测和信息公开工作，推动全面解决事关人民群众身体健康的饮用水安全问题。

河津市疾控中心委托第三方《山西圣羽环境监测服务有限公司》于 2023 年 3 月 15 日对河津市城区东西南北中设 5 个监测点（每个监测点采集 5 份用户水龙头水），共计 25 份水，进行了微生物指标中的菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌；感官指标中的色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物；一般化学和毒理学指标中的耗氧量、氨氮、砷、镉、六价铬、铅、汞、硝酸盐、铝、二氧化氯、游离余氯等 19 项检测。并进一步通过河津市供水公司复核。

结果：25 份水质 19 项检测结果全部达标。

附件：《2023 年第一季度城市水龙头水质检测情况汇总表》

河津市卫生健康和体育局

2023 年 4 月 7 日

2023年第一季度城市水龙头水质检测情况汇总表

序号	采样点	编号	检验检测项目																	
			色度(度)	浊度(NTU)	臭和味	肉眼可见物	硝酸盐氮(mg/L)	铝(mg/L)	铅(mg/L)	镉(mg/L)	砷(mg/L)	汞(mg/L)	铬(六价)(mg/L)	耗氧量(mg/L)	游离余氯(mg/L)	二氯化氯(mg/L)	氯氨(mg/L)	菌落总数(CFU/ml)	总大肠菌群(MPN/100ml)	耐热大肠菌群(MPN/100ml)
1	HJ-S-2023001 万春街盛世便利超市	标准规定限制 SHJ2023W046	15	1	无异臭 异味	无	10	0.2	0.01	0.005	0.01	0.001	0.05	3	≥0.05	0.5	100	不得检出	不得检出	不得检出
2	HJ-S-2023002 万春街清真牛肉面	SHJ2023W047	<5	<0.5	无	无	4.67	0.11	<0.0025	<0.0005	<0.0001	0.13	1.11	<0.005	0.059	0.08	41	未检出	未检出	未检出
3	HJ-S-2023003 万春街玉霞妇科	SHJ2023W048	<5	<0.5	无	无	4.98	0.09	<0.0025	<0.0005	<0.0001	0.13	1.36	<0.005	0.072	0.08	29	未检出	未检出	未检出
4	HJ-S-2023004 万春街风光置业	SHJ2023W049	<5	<0.5	无	无	3.89	0.08	<0.0025	<0.0005	<0.0001	0.12	1.24	<0.005	0.084	0.06	33	未检出	未检出	未检出
5	HJ-S-2023005 万春街UCC干洗	SHJ2023W050	<5	<0.5	无	无	4.24	0.09	<0.0025	<0.0005	<0.0001	0.12	1.26	<0.005	0.093	0.09	46	未检出	未检出	未检出
6	HJ-S-2023006 府前路北城大盛鸡	SHJ2023W051	<5	<0.5	无	无	4.56	0.19	<0.0025	<0.0005	<0.0001	0.15	1.09	<0.005	0.101	0.08	29	未检出	未检出	未检出
7	HJ-S-2023007 府前路中国茶叶	SHJ2023W052	<5	<0.5	无	无	4.81	0.18	<0.0025	<0.0005	<0.0001	0.18	1.14	<0.005	0.069	0.07	17	未检出	未检出	未检出
8	HJ-S-2023008 府前路华祥苑茗茶	SHJ2023W053	<5	<0.5	无	无	4.64	0.13	<0.0025	<0.0005	<0.0001	0.11	1.08	<0.005	0.082	0.17	46	未检出	未检出	未检出
9	HJ-S-2023009 府前路玉华国旅	SHJ2023W054	<5	<0.5	无	无	4.56	0.22	<0.0025	<0.0005	<0.0001	<0.004	1.32	<0.005	0.077	0.05	33	未检出	未检出	未检出
10	HJ-S-2023010 府前路福彩彩票	SHJ2023W055	<5	<0.5	无	无	4.50	0.26	<0.0025	<0.0005	<0.0001	<0.004	1.27	<0.005	0.083	0.07	52	未检出	未检出	未检出
11	HJ-S-2023011 文苑西街乔进包子店	SHJ2023W056	<5	<0.5	无	无	4.78	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.0001	0.27	1.41	<0.005	0.074	<0.02	57	未检出	未检出	未检出
12	HJ-S-2023012 文苑西街幸福福馄饨	SHJ2023W057	<5	<0.5	无	无	4.81	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.0001	0.35	1.23	<0.005	0.061	<0.02	68	未检出	未检出	未检出
13	HJ-S-2023013 文苑西街奶油童话	SHJ2023W058	<5	<0.5	无	无	4.72	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.0001	0.24	1.34	<0.005	0.058	<0.02	61	未检出	未检出	未检出
14	HJ-S-2023014 文苑西街意式披萨	SHJ2023W059	<5	<0.5	无	无	5.01	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.0001	0.26	1.32	<0.005	0.064	<0.02	39	未检出	未检出	未检出
15	HJ-S-2023015 文苑西街雪糕批发	SHJ2023W060	<5	<0.5	无	无	5.14	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.0001	0.30	1.21	<0.005	0.077	<0.02	49	未检出	未检出	未检出
16	HJ-S-2023016 新歇街书亦烧仙草	SHJ2023W061	<5	<0.5	无	无	4.38	0.09	<0.0025	<0.0005	<0.0001	0.11	1.08	<0.005	0.079	0.08	22	未检出	未检出	未检出
17	HJ-S-2023017 新歇街一粉一城	SHJ2023W062	<5	<0.5	无	无	4.25	0.09	<0.0025	<0.0005	<0.0001	0.10	1.26	<0.005	0.085	0.10	46	未检出	未检出	未检出
18	HJ-S-2023018 新歇街女人缘美妆	SHJ2023W063	<5	<0.5	无	无	4.29	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.0001	0.11	1.31	<0.005	0.069	0.11	52	未检出	未检出	未检出
19	HJ-S-2023019 新歇街新歇口腔	SHJ2023W064	<5	<0.5	无	无	4.15	0.12	<0.0025	<0.0005	<0.0001	0.11	1.02	<0.005	0.073	0.06	64	未检出	未检出	未检出
20	HJ-S-2023020 新歇街壹洋眼镜	SHJ2023W065	<5	<0.5	无	无	4.71	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.0001	0.09	1.14	<0.005	0.061	0.09	37	未检出	未检出	未检出
21	HJ-S-2023021 新歇南街飞翔律师事 所	SHJ2023W066	<5	<0.5	无	无	4.96	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.0001	0.10	1.13	<0.005	0.053	0.05	28	未检出	未检出	未检出
22	HJ-S-2023022 新歇南街完美	SHJ2023W067	<5	<0.5	无	无	4.96	0.14	<0.0025	<0.0005	<0.0001	0.05	1.07	<0.005	0.042	0.10	46	未检出	未检出	未检出
23	HJ-S-2023023 新歇南街龙门律师事 所	SHJ2023W068	<5	<0.5	无	无	4.86	0.23	<0.0025	<0.0005	<0.0001	0.06	1.15	<0.005	0.069	0.09	62	未检出	未检出	未检出
24	HJ-S-2023024 新歇南街查尔斯斯威 斯	SHJ2023W069	<5	<0.5	无	无	4.49	0.17	<0.0025	<0.0005	<0.0001	0.07	1.08	<0.005	0.077	0.11	58	未检出	未检出	未检出
25	HJ-S-2023025 新歇南街美家卫生 所	SHJ2023W070	<5	<0.5	无	无	4.32	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.0001	<0.004	1.21	<0.005	0.083	0.07	76	未检出	未检出	未检出