山西省河津市卫生健康局

河卫健函〔2025〕42号

河津市2025年第二季度城区水龙头水质监测结果公示

为贯彻落实运城市卫生健康委员会关于印发《2025年运城市城区水龙头水质监测工作方案》的通知（运卫疾控函〔2025〕74号），实现2025年度水环境质量改善目标，进一步推进城区水龙头水质监测和信息公开工作。

由河津市疾控中心委托第三方《山西圣羽环境监测服务有限公司》于2025年5月19日对河津市城区东西南北中5个监测点（每个监测点采集5份用户水龙头水），共计25份水，进行了微生物指标中的菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌；感官指标中的色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物；一般化学和毒理学指标中的高锰酸盐指数、氨、砷、镉、六价铬、铅、汞、硝酸盐、铝、二氧化氯、游离余氯等18项检测。

结果：25份水质18项检测结果全部达标。

附件：《2025年第二季度城市水龙头水质检测情况汇总表》

河津市卫生健康局

2025年6月24日

河津市2025年第二季度水龙头水检验检测结果（一）

序号	采样点	编号	检验检测项目									
			色度（度）	浑浊度（NTU）	臭和味	肉眼可见物	硝酸盐（以N计）（mg/L）	铝（mg/L）	铅（mg/L）	镉（mg/L）	砷（mg/L）	汞（mg/L）
		标准规定限制	≤15	≤1	无异臭异味	无	≤10	≤0.2	≤0.01	≤0.005	≤0.01	≤0.001
1	HJ-S-2025001 城东慧康诊所	SYHJ2025W249	<5	<0.5	无	无	4.00	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
2	HJ-S-2025002 城东菲尼克斯美容	SYHJ2025W250	<5	<0.5	无	无	4.00	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
3	HJ-S-2025003 城东中国电信	SYHJ2025W251	<5	<0.5	无	无	3.48	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
4	HJ-S-2025004 城东酱香面馆	SYHJ2025W252	<5	<0.5	无	无	3.95	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
5	HJ-S-2025005 城东锅圈食汇	SYHJ2025W253	<5	<0.5	无	无	3.95	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
6	HJ-S-2025006 城北佳盛广告	SYHJ2025W254	<5	<0.5	无	无	3.80	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
7	HJ-S-2025007 城北老百姓百汇医药	SYHJ2025W255	<5	<0.5	无	无	3.66	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
8	HJ-S-2025008 城北发现男士理发馆	SYHJ2025W256	<5	<0.5	无	无	3.92	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
9	HJ-S-2025009 城北甜啦啦	SYHJ2025W257	<5	<0.5	无	无	3.08	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
10	HJ-S-2025010 城北谷子宝贝孕婴	SYHJ2025W258	<5	<0.5	无	无	3.66	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001

河津市2025年第二季度水龙头水检验检测结果（一）

序号	采样点	编号	检验检测项目									
			色度（度）	浑浊度（NTU）	臭和味	肉眼可见物	硝酸盐（以N计）（mg/L）	铝（mg/L）	铅（mg/L）	镉（mg/L）	砷（mg/L）	汞（mg/L）
		标准规定限制	≤15	≤1	无异臭异味	无	≤10	≤0.2	≤0.01	≤0.005	≤0.01	≤0.001
11	HJ-S-2025011 城西青忆书店	SYHJ2025W259	<5	<0.5	无	无	3.28	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
12	HJ-S-2025012 城西鹏霞眼科	SYHJ2025W260	<5	<0.5	无	无	3.37	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
13	HJ-S-2025013 城西懒熊洗鞋	SYHJ2025W261	<5	<0.5	无	无	3.10	0.024	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
14	HJ-S-2025014 城西晨光联盟	SYHJ2025W262	<5	<0.5	无	无	2.90	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
15	HJ-S-2025015 城西堡堡快跑	SYHJ2025W263	<5	<0.5	无	无	2.93	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
16	HJ-S-2025016 城中师大夫中医诊所	SYHJ2025W264	<5	<0.5	无	无	3.51	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
17	HJ-S-2025017 城中利民超市	SYHJ2025W265	<5	<0.5	无	无	3.46	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
18	HJ-S-2025018 城中小胡同爆肚面	SYHJ2025W266	<5	<0.5	无	无	3.60	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
19	HJ-S-2025019 城中杨师熟羊肉店	SYHJ2025W267	<5	<0.5	无	无	3.66	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
20	HJ-S-2025020 城中荣珍早餐铺	SYHJ2025W268	<5	<0.5	无	无	3.68	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001

河津市2025年第二季度水龙头水检验检测结果（一）

序号	采样点	编号	检验检测项目									
			色度（度）	浑浊度（NTU）	臭和味	肉眼可见物	硝酸盐（以N计）（mg/L）	铝（mg/L）	铅（mg/L）	镉（mg/L）	砷（mg/L）	汞（mg/L）
		标准规定限制	≤15	≤1	无异臭异味	无	≤10	≤0.2	≤0.01	≤0.005	≤0.01	≤0.001
21	HJ-S-2025021 城南胖子裤带面	SYHJ2025W269	＜5	＜0.5	无	无	3.27	＜0.008	＜0.0025	＜0.0005	＜0.001	＜0.0001
22	HJ-S-2025022 城南鑫月烟酒超市	SYHJ2025W270	＜5	＜0.5	无	无	2.91	＜0.008	＜0.0025	＜0.0005	＜0.001	＜0.0001
23	HJ-S-2025023 城南笑笑饺子馆	SYHJ2025W271	＜5	＜0.5	无	无	3.01	＜0.008	＜0.0025	＜0.0005	＜0.001	＜0.0001
24	HJ-S-2025024 城南伟仔生活超市	SYHJ2025W272	＜5	＜0.5	无	无	2.99	＜0.008	＜0.0025	＜0.0005	＜0.001	＜0.0001
25	HJ-S-2025025 城南芮城王氏卤肉	SYHJ2025W273	＜5	＜0.5	无	无	3.10	＜0.008	＜0.0025	＜0.0005	＜0.001	＜0.0001

河津市2025年第二季度水龙头水检验检测结果（二）

序号	采样点	编号	检验检测结果							
			铬(六价)(mg/L)	高锰酸盐指数(mg/L)	游离氯(mg/L)	二氧化氯(mg/L)	氨(mg/L)	菌落总数(CFU/ml)	总大肠菌群(MPN/100ml)	大肠埃希氏菌(MPN/100ml)
		标准规定限制	≤0.05	≤3	≥0.05	≥0.02	≤0.5	≤100	不得检出	不得检出
1	HJ-S-2025001 城东慧康诊所	SYHJ2025W249	0.018	0.98	<0.005	0.06	<0.02	26	未检出	/
2	HJ-S-2025002 城东菲尼克斯美容	SYHJ2025W250	0.023	0.98	<0.005	0.06	0.02	63	未检出	/
3	HJ-S-2025003 城东中国电信	SYHJ2025W251	0.020	1.01	<0.005	0.09	<0.02	44	未检出	/
4	HJ-S-2025004 城东酱香面馆	SYHJ2025W252	0.021	1.01	<0.005	0.05	0.04	46	未检出	/
5	HJ-S-2025005 城东锅圈食汇	SYHJ2025W253	0.015	0.99	<0.005	0.04	0.04	51	未检出	/
6	HJ-S-2025006 城北佳盛广告	SYHJ2025W254	0.014	1.00	<0.005	0.04	<0.02	39	未检出	/
7	HJ-S-2025007 城北老百姓百汇医药	SYHJ2025W255	0.012	0.98	<0.005	0.07	<0.02	31	未检出	/
8	HJ-S-2025008 城北发现男士理发馆	SYHJ2025W256	0.015	1.01	<0.005	0.09	<0.02	66	未检出	/
9	HJ-S-2025009 城北甜啦啦	SYHJ2025W257	0.012	1.01	<0.005	0.06	0.04	20	未检出	/
10	HJ-S-2025010 城北谷子宝贝孕婴	SYHJ2025W258	0.011	0.99	<0.005	0.04	0.07	28	未检出	/

河津市2025年第二季度水龙头水检验检测结果（二）

序号	采样点	编号	检验检测结果							
			铬(六价)(mg/L)	高锰酸盐指数(mg/L)	游离氯(mg/L)	二氧化氯(mg/L)	氨(mg/L)	菌落总数(CFU/ml)	总大肠菌群(MPN/100ml)	大肠埃希氏菌(MPN/100ml)
		标准规定限制	≤0.05	≤3	≥0.05	≥0.02	≤0.5	≤100	不得检出	不得检出
11	HJ-S-2025011 城西青忆书店	SYHJ2025W259	0.005	1.02	<0.005	0.06	<0.02	41	未检出	/
12	HJ-S-2025012 城西鹏霞眼科	SYHJ2025W260	0.012	1.01	<0.005	0.04	<0.02	41	未检出	/
13	HJ-S-2025013 城西懒熊洗鞋	SYHJ2025W261	0.010	1.00	<0.005	0.05	<0.02	58	未检出	/
14	HJ-S-2025014 城西晨光联盟	SYHJ2025W262	0.010	0.98	<0.005	0.07	<0.02	37	未检出	/
15	HJ-S-2025015 城西堡堡快跑	SYHJ2025W263	0.007	0.97	<0.005	0.05	<0.02	72	未检出	/
16	HJ-S-2025016 城中师大夫中医诊所	SYHJ2025W264	0.010	0.99	<0.005	0.05	<0.02	58	未检出	/
17	HJ-S-2025017 城中利民超市	SYHJ2025W265	0.010	0.99	<0.005	0.07	0.02	14	未检出	/
18	HJ-S-2025018 城中小胡同爆肚面	SYHJ2025W266	0.013	1.01	<0.005	0.06	0.02	19	未检出	/
19	HJ-S-2025019 城中杨师熟羊肉店	SYHJ2025W267	0.013	1.02	<0.005	0.09	<0.02	37	未检出	/
20	HJ-S-2025020 城中荣珍早餐铺	SYHJ2025W268	0.013	1.01	<0.005	0.11	<0.02	55	未检出	/

河津市2025年第二季度水龙头水检验检测结果（二）

序号	采样点	编号		检验检测结果						
			铬(六价)(mg/L)	高锰酸盐指数(mg/L)	游离氯(mg/L)	二氧化氯(mg/L)	氨(mg/L)	菌落总数(CFU/ml)	总大肠菌群(MPN/100ml)	大肠埃希氏菌(MPN/100ml)
		标准规定限制	≤0.05	≤3	≥0.05	≥0.02	≤0.5	≤100	不得检出	不得检出
21	HJ-S-2025021 城南胖子裤带面	SYHJ2025W269	0.009	1.03	＜0.005	0.13	＜0.02	28	未检出	/
22	HJ-S-2025022 城南鑫月烟酒超市	SYHJ2025W270	0.008	1.02	＜0.005	0.07	＜0.02	21	未检出	/
23	HJ-S-2025023 城南笑笑饺子馆	SYHJ2025W271	0.009	1.02	＜0.005	0.05	＜0.02	63	未检出	/
24	HJ-S-2025024 城南伟仔生活超市	SYHJ2025W272	0.010	1.01	＜0.005	0.09	0.04	40	未检出	/
25	HJ-S-2025025 城南芮城王氏卤肉	SYHJ2025W273	0.009	0.99	＜0.005	0.06	0.04	35	未检出	/