# 山西省河津市卫生健康局

河卫健函〔2025〕79号

## 河津市2025年第三季度城区水龙头水质监测结果公示

为贯彻落实运城市卫生健康委员会关于印发《2025年运城市城区水龙头水质监测工作方案》的通知（运卫疾控函〔2025〕74号），实现2025年度水环境质量改善目标，进一步推进城区水龙头水质监测和信息公开工作。

由河津市疾控中心委托第三方《山西圣羽环境监测服务有限公司》于2025年8月5日对河津市城区东西南北中5个监测点（每个监测点采集5份用户水龙头水），共计25份水，进行了微生物指标中的菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌；感官指标中的色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物；一般化学和毒理学指标中的高锰酸盐指数、氨、砷、镉、六价铬、铅、汞、硝酸盐、铝、二氧化氯、游离余氯等18项检测。

结果：25份水质18项检测结果全部达标。

附件：《2025年第三季度城区水龙头水质检测情况汇总表》

河津市卫生健康局

2025年10月9日

# 2025年第三季度城区水龙头水质检测情况汇总表（一）

| 序号 | 采样点 | 编号 | 检验检测项目 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 色度（度） | 浑浊度（NTU） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 铝（mg/L） | 铅（mg/L） | 镉（mg/L） | 砷（mg/L） | 汞（mg/L） |
| | | 标准规定限制 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤10 | ≤0.2 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.001 |
| 1 | HJ-S-2025001 城东慧康诊所 | SYHJ2025W1225 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 3.03 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.001 | <0.0001 |
| 2 | HJ-S-2025002 城东菲尼克斯美容 | SYHJ2025W1226 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 3.16 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.001 | <0.0001 |
| 3 | HJ-S-2025003 城东中国电信 | SYHJ2025W1227 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 3.00 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.001 | <0.0001 |
| 4 | HJ-S-2025004 城东酱香面馆 | SYHJ2025W1228 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 3.20 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.001 | <0.0001 |
| 5 | HJ-S-2025005 城东锅圈食汇 | SYHJ2025W1229 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 3.11 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.001 | <0.0001 |
| 6 | HJ-S-2025006 城北佳盛广告 | SYHJ2025W1230 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 2.89 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.001 | <0.0001 |
| 7 | HJ-S-2025007 城北老百姓百汇医药 | SYHJ2025W1231 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 2.99 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.001 | <0.0001 |
| 8 | HJ-S-2025008 城北发现男士理发馆 | SYHJ2025W1232 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 3.11 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | 0.001 | <0.0001 |
| 9 | HJ-S-2025009 城北甜啦啦 | SYHJ2025W1233 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 3.00 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.001 | <0.0001 |
| 10 | HJ-S-2025010 城北谷子宝贝孕婴 | SYHJ2025W1234 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 3.03 | 0.014 | <0.0025 | <0.0005 | <0.001 | <0.0001 |

# 2025年第三季度城区水龙头水质检测情况汇总表（一）

| 序号 | 采样点 | 编号 | 检验检测项目 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 色度（度） | 浑浊度（NTU） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 铝（mg/L） | 铅（mg/L） | 镉（mg/L） | 砷（mg/L） | 汞（mg/L） |
| | | 标准规定限制 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤10 | ≤0.2 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.001 |
| 11 | HJ-S-2025011 城西青忆书店 | SYHJ2025W1235 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 3.16 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.001 | <0.0001 |
| 12 | HJ-S-2025012 城西鹏霞眼科 | SYHJ2025W1236 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 2.89 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.001 | <0.0001 |
| 13 | HJ-S-2025013 城西懒熊洗鞋 | SYHJ2025W1237 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 2.92 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.001 | <0.0001 |
| 14 | HJ-S-2025014 城西晨光联盟 | SYHJ2025W1238 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 3.63 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.001 | <0.0001 |
| 15 | HJ-S-2025015 城西堡堡快跑 | SYHJ2025W1239 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 2.97 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.001 | 0.0002 |
| 16 | HJ-S-2025016 城中师大夫中医诊所 | SYHJ2025W1240 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 3.02 | 0.011 | <0.0025 | <0.0005 | <0.001 | <0.0001 |
| 17 | HJ-S-2025017 城中利民超市 | SYHJ2025W1241 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 3.08 | 0.011 | <0.0025 | <0.0005 | <0.001 | <0.0001 |
| 18 | HJ-S-2025018 城中小胡同爆肚面 | SYHJ2025W1242 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 3.06 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.001 | <0.0001 |
| 19 | HJ-S-2025019 城中杨师熟羊肉店 | SYHJ2025W1243 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 2.92 | 0.010 | <0.0025 | <0.0005 | <0.001 | <0.0001 |
| 20 | HJ-S-2025020 城中荣珍早餐铺 | SYHJ2025W1244 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 2.97 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.001 | <0.0001 |

# 2025年第三季度城区水龙头水质检测情况汇总表（一）

| 序号 | 采样点 | 编号 | 检验检测项目 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 色度（度） | 浑浊度（NTU） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 铝（mg/L） | 铅（mg/L） | 镉（mg/L） | 砷（mg/L） | 汞（mg/L） |
| | | 标准规定限制 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤10 | ≤0.2 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.001 |
| 21 | HJ-S-2025021 城南胖子裤带面 | SYHJ2025W1245 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.81 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 |
| 22 | HJ-S-2025022 城南鑫月烟酒超市 | SYHJ2025W1246 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.00 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 |
| 23 | HJ-S-2025023 城南笑笑饺子馆 | SYHJ2025W1247 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.19 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 |
| 24 | HJ-S-2025024 城南伟仔生活超市 | SYHJ2025W1248 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.27 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 |
| 25 | HJ-S-2025025 城南芮城王氏卤肉 | SYHJ2025W1249 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.27 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 |

# 2025年第三季度城区水龙头水质检测情况汇总表（二）

| 序号 | 采样点 | 编号 | 检验检测结果 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 铬(六价)(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 游离氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | 氨(mg/L) | 菌落总数(CFU/ml) | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml) |
| | | 标准规定限制 | ≤0.05 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 | ≤0.5 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 |
| 1 | HJ-S-2025001<br>城东慧康诊所 | SYHJ2025W1225 | 0.010 | 1.00 | ＜0.005 | 0.05 | ＜0.02 | 42 | 未检出 | / |
| 2 | HJ-S-2025002<br>城东菲尼克斯美容 | SYHJ2025W1226 | 0.012 | 1.02 | ＜0.005 | 0.06 | ＜0.02 | 27 | 未检出 | / |
| 3 | HJ-S-2025003<br>城东中国电信 | SYHJ2025W1227 | 0.015 | 0.98 | ＜0.005 | 0.04 | ＜0.02 | 60 | 未检出 | / |
| 4 | HJ-S-2025004<br>城东酱香面馆 | SYHJ2025W1228 | 0.012 | 0.99 | ＜0.005 | 0.06 | ＜0.02 | 55 | 未检出 | / |
| 5 | HJ-S-2025005<br>城东锅圈食汇 | SYHJ2025W1229 | 0.009 | 1.02 | ＜0.005 | 0.03 | ＜0.02 | 32 | 未检出 | / |
| 6 | HJ-S-2025006<br>城北佳盛广告 | SYHJ2025W1230 | 0.009 | 1.03 | ＜0.005 | 0.05 | ＜0.02 | 19 | 未检出 | / |
| 7 | HJ-S-2025007<br>城北老百姓百汇医药 | SYHJ2025W1231 | 0.020 | 1.00 | ＜0.005 | 0.07 | ＜0.02 | 38 | 未检出 | / |
| 8 | HJ-S-2025008<br>城北发现男士理发馆 | SYHJ2025W1232 | 0.013 | 0.99 | ＜0.005 | 0.07 | 0.02 | 40 | 未检出 | / |
| 9 | HJ-S-2025009<br>城北甜啦啦 | SYHJ2025W1233 | 0.013 | 0.97 | ＜0.005 | 0.05 | ＜0.02 | 63 | 未检出 | / |
| 10 | HJ-S-2025010<br>城北谷子宝贝孕婴 | SYHJ2025W1234 | 0.009 | 0.97 | ＜0.005 | 0.08 | ＜0.02 | 29 | 未检出 | / |

# 2025年第三季度城区水龙头水质检测情况汇总表（二）

| 序号 | 采样点 | 编号 | | 检验检测结果 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 铬(六价)(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 游离氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | 氨(mg/L) | 菌落总数(CFU/ml) | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml) |
| | | 标准规定限制 | ≤0.05 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 | ≤0.5 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 |
| 11 | HJ-S-2025011<br>城西青忆书店 | SYHJ2025W1235 | 0.019 | 1.00 | ＜0.005 | 0.04 | ＜0.02 | 55 | 未检出 | / |
| 12 | HJ-S-2025012<br>城西鹏霞眼科 | SYHJ2025W1236 | 0.016 | 1.01 | ＜0.005 | 0.06 | ＜0.02 | 37 | 未检出 | / |
| 13 | HJ-S-2025013<br>城西懒熊洗鞋 | SYHJ2025W1237 | 0.009 | 1.03 | ＜0.005 | 0.04 | ＜0.02 | 32 | 未检出 | / |
| 14 | HJ-S-2025014<br>城西晨光联盟 | SYHJ2025W1238 | 0.015 | 0.99 | ＜0.005 | 0.05 | ＜0.02 | 63 | 未检出 | / |
| 15 | HJ-S-2025015<br>城西堡堡快跑 | SYHJ2025W1239 | 0.021 | 1.00 | ＜0.005 | 0.07 | ＜0.02 | 48 | 未检出 | / |
| 16 | HJ-S-2025016<br>城中师大夫中医诊所 | SYHJ2025W1240 | 0.019 | 0.98 | ＜0.005 | 0.07 | 0.02 | 16 | 未检出 | / |
| 17 | HJ-S-2025017<br>城中利民超市 | SYHJ2025W1241 | 0.009 | 0.99 | ＜0.005 | 0.06 | 0.02 | 19 | 未检出 | / |
| 18 | HJ-S-2025018<br>城中小胡同爆肚面 | SYHJ2025W1242 | 0.009 | 1.06 | ＜0.005 | 0.04 | ＜0.02 | 34 | 未检出 | / |
| 19 | HJ-S-2025019<br>城中杨师熟羊肉店 | SYHJ2025W1243 | 0.011 | 1.04 | ＜0.005 | 0.03 | 0.02 | 56 | 未检出 | / |
| 20 | HJ-S-2025020<br>城中荣珍早餐铺 | SYHJ2025W1244 | 0.016 | 1.03 | ＜0.005 | 0.08 | 0.02 | 38 | 未检出 | / |

# 2025年第三季度城区水龙头水质检测情况汇总表（二）

| 序号 | 采样点 | 编号 | | 检验检测结果 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 铬(六价)(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 游离氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | 氨(mg/L) | 菌落总数(CFU/ml) | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml) |
| | | 标准规定限制 | ≤0.05 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 | ≤0.5 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 |
| 21 | HJ-S-2025021<br>城南胖子裤带面 | SYHJ2025W1245 | 0.015 | 1.03 | ＜0.005 | 0.08 | ＜0.02 | 41 | 未检出 | / |
| 22 | HJ-S-2025022<br>城南鑫月烟酒超市 | SYHJ2025W1246 | 0.012 | 0.99 | ＜0.005 | 0.05 | ＜0.02 | 25 | 未检出 | / |
| 23 | HJ-S-2025023<br>城南笑笑饺子馆 | SYHJ2025W1247 | 0.015 | 0.98 | ＜0.005 | 0.04 | 0.03 | 20 | 未检出 | / |
| 24 | HJ-S-2025024<br>城南伟仔生活超市 | SYHJ2025W1248 | 0.010 | 1.01 | ＜0.005 | 0.04 | 0.03 | 47 | 未检出 | / |
| 25 | HJ-S-2025025<br>城南芮城王氏卤肉 | SYHJ2025W1249 | 0.011 | 1.03 | ＜0.005 | 0.07 | 0.05 | 33 | 未检出 | / |