山西省河津市卫生健康局

河卫健函〔2025〕85号

河津市2025年第四季度城区水龙头水质监测结果公示

为贯彻落实运城市卫生健康委员会关于印发《2025年运城市城区水龙头水质监测工作方案》的通知（运卫疾控函〔2025〕74号），实现2025年度水环境质量改善目标，进一步推进城区水龙头水质监测和信息公开工作。

由河津市疾控中心委托第三方《山西圣羽环境监测服务有限公司》于2025年11月7日对河津市城区东西南北中5个监测点（每个监测点采集5份用户水龙头水），共计25份水，进行了微生物指标中的菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌；感官指标中的色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物；一般化学和毒理学指标中的高锰酸盐指数、氨、砷、镉、六价铬、铅、汞、硝酸盐、铝、二氧化氯、游离余氯等18项检测。

结果：25份水质18项检测结果全部达标。

附件：《2025年第四季度城区水龙头水质检测情况汇总表》

河津市卫生健康局

2025年12月26日

河津市2025年第四季度水龙头水检验检测结果（一）

序号	采样点	编号	检验检测项目									
			色度（度）	浑浊度（NTU）	臭和味	肉眼可见物	硝酸盐（以N计）	铝 (mg/L)	铅 (mg/L)	镉 (mg/L)	砷 (mg/L)	汞 (mg/L)
		标准规定限制	≤15	≤1	无异臭异味	无	≤10	≤0.2	≤0.01	≤0.005	≤0.01	≤0.001
1	HJ-S-2025001 城东慧康诊所	SYHJ2025W1374	<5	<0.5	无	无	4.85	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
2	HJ-S-2025002 城东菲尼克斯美容	SYHJ2025W1375	<5	<0.5	无	无	4.96	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
3	HJ-S-2025003 城东中国电信	SYHJ2025W1376	<5	<0.5	无	无	4.93	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
4	HJ-S-2025004 城东酱香面馆	SYHJ2025W1377	<5	<0.5	无	无	4.91	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
5	HJ-S-2025005 城东锅圈食汇	SYHJ2025W1378	<5	<0.5	无	无	4.61	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
6	HJ-S-2025006 城北佳盛广告	SYHJ2025W1379	<5	<0.5	无	无	4.77	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
7	HJ-S-2025007 城北老百姓百汇医药	SYHJ2025W1380	<5	<0.5	无	无	4.78	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
8	HJ-S-2025008 城北发现男士理发馆	SYHJ2025W1381	<5	<0.5	无	无	4.63	<0.008	<0.0025	<0.0005	0.001	<0.0001
9	HJ-S-2025009 城北甜啦啦	SYHJ2025W1382	<5	<0.5	无	无	4.78	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
10	HJ-S-2025010 城北谷子宝贝孕婴	SYHJ2025W1383	<5	<0.5	无	无	4.91	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001

河津市2025年第四季度水龙头水检验检测结果（一）

序号	采样点	编号	检验检测项目									
			色度（度）	浑浊度（NTU）	臭和味	肉眼可见物	硝酸盐（以N计）	铝 (mg/L)	铅 (mg/L)	镉 (mg/L)	砷 (mg/L)	汞 (mg/L)
		标准规定限制	≤15	≤1	无异臭异味	无	≤10	≤0.2	≤0.01	≤0.005	≤0.01	≤0.001
11	HJ-S-2025011 城西青忆书店	SYHJ2025W1384	<5	<0.5	无	无	4.54	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
12	HJ-S-2025012 城西鹏霞眼科	SYHJ2025W1385	<5	<0.5	无	无	4.58	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
13	HJ-S-2025013 城西懒熊洗鞋	SYHJ2025W1386	<5	<0.5	无	无	4.66	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
14	HJ-S-2025014 城西晨光联盟	SYHJ2025W1387	<5	<0.5	无	无	4.75	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
15	HJ-S-2025015 城西堡堡快跑	SYHJ2025W1388	<5	<0.5	无	无	4.76	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	0.0002
16	HJ-S-2025016 城中师大夫中医诊所	SYHJ2025W1389	<5	<0.5	无	无	4.67	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
17	HJ-S-2025017 城中利民超市	SYHJ2025W1390	<5	<0.5	无	无	4.57	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
18	HJ-S-2025018 城中小胡同爆肚面	SYHJ2025W1391	<5	<0.5	无	无	4.51	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
19	HJ-S-2025019 城中杨师熟羊肉店	SYHJ2025W1392	<5	<0.5	无	无	4.58	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
20	HJ-S-2025020 城中荣珍早餐铺	SYHJ2025W1393	<5	<0.5	无	无	4.57	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001

河津市2025年第四季度水龙头水检验检测结果（一）

序号	采样点	编号	检验检测项目									
			色度（度）	浑浊度（NTU）	臭和味	肉眼可见物	硝酸盐（以N计）	铝 (mg/L)	铅 (mg/L)	镉 (mg/L)	砷 (mg/L)	汞 (mg/L)
		标准规定限制	≤15	≤1	无异臭异味	无	≤10	≤0.2	≤0.01	≤0.005	≤0.01	≤0.001
21	HJ-S-2025021 城南胖子裤带面	SYHJ2025W1394	<5	<0.5	无	无	3.98	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
22	HJ-S-2025022 城南鑫月烟酒超市	SYHJ2025W1395	<5	<0.5	无	无	3.83	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
23	HJ-S-2025023 城南笑笑饺子馆	SYHJ2025W1396	<5	<0.5	无	无	4.07	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
24	HJ-S-2025024 城南伟仔生活超市	SYHJ2025W1397	<5	<0.5	无	无	4.04	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
25	HJ-S-2025025 城南芮城王氏卤肉	SYHJ2025W1398	<5	<0.5	无	无	4.22	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001

河津市2025年第四季度水龙头水检验检测结果（二）

序号	采样点	编号	检验检测结果							
			铬(六价)(mg/L)	高锰酸盐指数(mg/L)	游离氯(mg/L)	二氧化氯(mg/L)	氨(mg/L)	菌落总数(CFU/ml)	总大肠菌群(MPN/100ml)	大肠埃希氏菌(MPN/100ml)
		标准规定限制	≤0.05	≤3	≥0.05	≥0.02	≤0.5	≤100	不得检出	不得检出
1	HJ-S-2025001 城东慧康诊所	SYHJ2025W1374	0.018	0.97	<0.005	0.04	0.06	65	未检出	/
2	HJ-S-2025002 城东菲尼克斯美容	SYHJ2025W1375	0.020	0.97	<0.005	0.07	0.03	37	未检出	/
3	HJ-S-2025003 城东中国电信	SYHJ2025W1376	0.025	1.00	<0.005	0.05	0.05	26	未检出	/
4	HJ-S-2025004 城东酱香面馆	SYHJ2025W1377	0.017	1.01	<0.005	0.05	0.06	41	未检出	/
5	HJ-S-2025005 城东锅圈食汇	SYHJ2025W1378	0.015	0.99	<0.005	0.03	0.04	60	未检出	/
6	HJ-S-2025006 城北佳盛广告	SYHJ2025W1379	0.022	0.98	<0.005	0.04	0.03	35	未检出	/
7	HJ-S-2025007 城北老百姓百汇医药	SYHJ2025W1380	0.019	0.98	<0.005	0.04	0.07	71	未检出	/
8	HJ-S-2025008 城北发现男士理发馆	SYHJ2025W1381	0.028	1.02	<0.005	0.06	0.03	22	未检出	/
9	HJ-S-2025009 城北甜啦啦	SYHJ2025W1382	0.016	0.99	<0.005	0.03	0.03	58	未检出	/
10	HJ-S-2025010 城北谷子宝贝孕婴	SYHJ2025W1383	0.015	0.97	<0.005	0.04	0.03	37	未检出	/
11	HJ-S-2025011 城西青忆书店	SYHJ2025W1384	0.015	1.03	<0.005	0.03	0.05	20	未检出	/

河津市2025年第四季度水龙头水检验检测结果（二）

序号	采样点	编号	检验检测结果							
			铬(六价)(mg/L)	高锰酸盐指数(mg/L)	游离氯(mg/L)	二氧化氯(mg/L)	氨(mg/L)	菌落总数(CFU/ml)	总大肠菌群(MPN/100ml)	大肠埃希氏菌(MPN/100ml)
		标准规定限制	≤0.05	≤3	≥0.05	≥0.02	≤0.5	≤100	不得检出	不得检出
12	HJ-S-2025012 城西鹏霞眼科	SYHJ2025W1385	0.015	1.00	<0.005	0.04	0.04	44	未检出	/
13	HJ-S-2025013 城西懒熊洗鞋	SYHJ2025W1386	0.017	0.99	<0.005	0.06	0.05	65	未检出	/
14	HJ-S-2025014 城西晨光联盟	SYHJ2025W1387	0.020	0.98	<0.005	0.03	0.06	37	未检出	/
15	HJ-S-2025015 城西堡堡快跑	SYHJ2025W1388	0.025	0.96	<0.005	0.05	0.07	16	未检出	/
16	HJ-S-2025016 城中师大夫中医诊所	SYHJ2025W1389	0.018	0.94	<0.005	0.07	0.07	31	未检出	/
17	HJ-S-2025017 城中利民超市	SYHJ2025W1390	0.022	1.03	<0.005	0.04	0.07	52	未检出	/
18	HJ-S-2025018 城中小胡同爆肚面	SYHJ2025W1391	0.022	1.01	<0.005	0.03	0.06	26	未检出	/
19	HJ-S-2025019 城中杨师熟羊肉店	SYHJ2025W1392	0.026	1.01	<0.005	0.07	0.03	22	未检出	/
20	HJ-S-2025020 城中荣珍早餐铺	SYHJ2025W1393	0.023	0.98	<0.005	0.05	0.05	70	未检出	/
21	HJ-S-2025021 城南胖子裤带面	SYHJ2025W1394	0.020	1.00	<0.005	0.04	0.11	58	未检出	/

河津市2025年第四季度水龙头水检验检测结果（二）

序号	采样点	编号	检验检测结果							
			铬(六价)(mg/L)	高锰酸盐指数(mg/L)	游离氯(mg/L)	二氧化氯(mg/L)	氨(mg/L)	菌落总数(CFU/ml)	总大肠菌群(MPN/100ml)	大肠埃希氏菌(MPN/100ml)
		标准规定限制	≤0.05	≤3	≥0.05	≥0.02	≤0.5	≤100	不得检出	不得检出
22	HJ-S-2025022 城南鑫月烟酒超市	SYHJ2025W1395	0.020	0.97	<0.005	0.06	0.05	47	未检出	/
23	HJ-S-2025023 城南笑笑饺子馆	SYHJ2025W1396	0.025	0.97	<0.005	0.06	0.06	32	未检出	/
24	HJ-S-2025024 城南伟仔生活超市	SYHJ2025W1397	0.025	1.03	<0.005	0.04	0.07	50	未检出	/
25	HJ-S-2025025 城南芮城王氏卤肉	SYHJ2025W1398	0.025	1.03	<0.005	0.03	0.07	19	未检出	/