山西省河津市卫生健康局

河卫健函〔2026〕14号

河津市2026年第一季度城区水龙头水质监测结果公示

为贯彻落实运城市卫生健康委员会关于印发《2026年运城市城区水龙头水质监测工作方案》的通知，实现2026年度水环境质量改善目标，进一步推进城区水龙头水质监测和信息公开工作。

由河津市疾控中心委托第三方《山西圣羽环境监测服务有限公司》于2026年2月4日对河津市城区东西南北中5个监测点（每个监测点采集5份用户水龙头水），共计25份水，进行了微生物指标中的菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌；感官指标中的色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物；一般化学和毒理学指标中的高锰酸盐指数、氨、砷、镉、六价铬、铅、汞、硝酸盐、铝、二氧化氯、游离余氯等18项检测。

结果：25份水质18项检测结果全部达标。

附件：《2026年第一季度城区水龙头水质检测情况汇总表》

河津市卫生健康局

2026年3月30日

河津市2026年第一季度水龙头水检验检测结果（一）

序号	采样点	编号	检验检测项目									
			色度（度）	浑浊度（NTU）	臭和味	肉眼可见物	硝酸盐（以N计）	铝 (mg/L)	铅 (mg/L)	镉 (mg/L)	砷 (mg/L)	汞 (mg/L)
		标准规定限制	≤15	≤1	无异臭异味	无	≤10	≤0.2	≤0.01	≤0.005	≤0.01	≤0.001
1	河津市城北壹嘉美发沙龙	SYHJ2026W001	＜5	＜0.5	无	无	4.82	＜0.008	＜0.0025	＜0.0005	＜0.001	＜0.0001
2	河津市城北昕昕便利店	SYHJ2026W002	＜5	＜0.5	无	无	4.78	0.008	＜0.0025	＜0.0005	＜0.001	＜0.0001
3	河津市城北东昇造型	SYHJ2026W003	＜5	＜0.5	无	无	4.74	＜0.008	＜0.0025	＜0.0005	＜0.001	＜0.0001
4	河津市城北志明中医馆	SYHJ2026W004	＜5	＜0.5	无	无	4.71	＜0.008	＜0.0025	＜0.0005	＜0.001	＜0.0001
5	河津市城北高尔顿洗衣	SYHJ2026W005	＜5	＜0.5	无	无	4.78	＜0.008	＜0.0025	＜0.0005	0.001	＜0.0001
6	河津市城西喜客来卤味双汇冷鲜肉	SYHJ2026W006	＜5	＜0.5	无	无	4.30	＜0.008	＜0.0025	＜0.0005	＜0.001	＜0.0001
7	河津市城西小福星便利店	SYHJ2026W007	＜5	＜0.5	无	无	4.33	0.008	＜0.0025	＜0.0005	＜0.001	＜0.0001
8	河津市城西珍草堂植物染发	SYHJ2026W008	＜5	＜0.5	无	无	4.18	＜0.008	＜0.0025	＜0.0005	＜0.001	＜0.0001
9	河津市城西遇你香拌小餐馆	SYHJ2026W009	＜5	＜0.5	无	无	4.26	＜0.008	＜0.0025	＜0.0005	＜0.001	＜0.0001
10	河津市城西口口香早餐店	SYHJ2026W010	＜5	＜0.5	无	无	4.27	＜0.008	＜0.0025	＜0.0005	＜0.001	＜0.0001

河津市2026年第一季度水龙头水检验检测结果（一）

序号	采样点	编号	检验检测项目									
			色度（度）	浑浊度（NTU）	臭和味	肉眼可见物	硝酸盐（以N计）	铝 (mg/L)	铅 (mg/L)	镉 (mg/L)	砷 (mg/L)	汞 (mg/L)
		标准规定限制	≤15	≤1	无异臭异味	无	≤10	≤0.2	≤0.01	≤0.005	≤0.01	≤0.001
11	河津市城中JNBY女装店	SYHJ2026W011	＜5	＜0.5	无	无	4.63	＜0.008	＜0.0025	＜0.0005	＜0.001	＜0.0001
12	河津市城中阿玛施女装店	SYHJ2026W012	＜5	＜0.5	无	无	4.49	＜0.008	＜0.0025	＜0.0005	＜0.001	＜0.0001
13	河津市城中哥弟女装店	SYHJ2026W013	＜5	＜0.5	无	无	4.53	＜0.008	＜0.0025	＜0.0005	＜0.001	＜0.0001
14	河津市城中何棠悦色女装店	SYHJ2026W014	＜5	＜0.5	无	无	4.61	＜0.008	＜0.0025	＜0.0005	＜0.001	＜0.0001
15	河津市城中小米之家授权店	SYHJ2026W015	＜5	＜0.5	无	无	4.64	＜0.008	＜0.0025	＜0.0005	＜0.001	＜0.0001
16	河津市城东朋阳托管	SYHJ2026W016	＜5	＜0.5	无	无	5.37	＜0.008	＜0.0025	＜0.0005	＜0.001	＜0.0001
17	河津市城东绚彩树托管	SYHJ2026W017	＜5	＜0.5	无	无	4.71	＜0.008	＜0.0025	＜0.0005	＜0.001	＜0.0001
18	河津市城东新起点办公文体店	SYHJ2026W018	＜5	＜0.5	无	无	5.53	＜0.008	＜0.0025	＜0.0005	＜0.001	＜0.0001
19	河津市城东多乐百货超市	SYHJ2026W019	＜5	＜0.5	无	无	5.30	＜0.008	＜0.0025	＜0.0005	＜0.001	＜0.0001
20	河津市城东天辰房产	SYHJ2026W020	＜5	＜0.5	无	无	4.58	＜0.008	＜0.0025	＜0.0005	＜0.001	＜0.0001

河津市2026年第一季度水龙头水检验检测结果（一）

序号	采样点	编号	检验检测项目									
			色度（度）	浑浊度（NTU）	臭和味	肉眼可见物	硝酸盐（以N计）	铝 (mg/L)	铅 (mg/L)	镉 (mg/L)	砷 (mg/L)	汞 (mg/L)
		标准规定限制	≤15	≤1	无异臭异味	无	≤10	≤0.2	≤0.01	≤0.005	≤0.01	≤0.001
21	河津市城南绛州铜火锅	SYHJ2026W021	＜5	＜0.5	无	无	3.65	＜0.008	＜0.0025	＜0.0005	＜0.001	＜0.0001
22	河津市城南晋英面食馆	SYHJ2026W022	＜5	＜0.5	无	无	4.94	＜0.008	＜0.0025	＜0.0005	＜0.001	＜0.0001
23	河津市城南河南塔桥水煎包	SYHJ2026W023	＜5	＜0.5	无	无	3.60	＜0.008	＜0.0025	＜0.0005	＜0.001	＜0.0001
24	河津市城南撇子烤鱼	SYHJ2026W024	＜5	＜0.5	无	无	3.78	＜0.008	＜0.0025	＜0.0005	＜0.001	＜0.0001
25	河津市城南在这儿生活超市	SYHJ2026W025	＜5	＜0.5	无	无	3.70	＜0.008	＜0.0025	＜0.0005	＜0.001	＜0.0001

河津市2026年第一季度水龙头水检验检测结果（二）

序号	采样点	编号	检验检测结果							
			铬(六价)(mg/L)	高锰酸盐指数(mg/L)	游离氯(mg/L)	二氧化氯(mg/L)	氨(mg/L)	菌落总数(CFU/ml)	总大肠菌群(MPN/100ml)	大肠埃希氏菌(MPN/100ml)
		标准规定限制	≤0.05	≤3	≥0.05	≥0.02	≤0.5	≤100	不得检出	不得检出
1	河津市城北壹嘉美发沙龙	SYHJ2026W001	0.019	1.06	<0.005	0.04	<0.02	53	未检出	/
2	河津市城北昕昕便利店	SYHJ2026W002	0.017	1.01	<0.005	0.04	0.02	49	未检出	/
3	河津市城北东昇造型	SYHJ2026W003	0.022	1.03	<0.005	0.06	<0.02	32	未检出	/
4	河津市城北志明中医馆	SYHJ2026W004	0.020	1.04	<0.005	0.03	0.06	68	未检出	/
5	河津市城北高尔顿洗衣	SYHJ2026W005	0.018	1.04	<0.005	0.03	0.04	60	未检出	/
6	河津市城西喜客来卤味双汇冷鲜肉	SYHJ2026W006	0.026	1.05	<0.005	0.08	0.05	25	未检出	/
7	河津市城西小福星便利店	SYHJ2026W007	0.026	1.03	<0.005	0.06	0.04	43	未检出	/
8	河津市城西珍草堂植物染发	SYHJ2026W008	0.031	1.03	<0.005	0.05	0.05	39	未检出	/
9	河津市城西遇你香拌小餐馆	SYHJ2026W009	0.026	1.07	<0.005	0.07	0.09	18	未检出	/
10	河津市城西口口香早餐店	SYHJ2026W010	0.027	1.05	<0.005	0.06	0.09	55	未检出	/
11	河津市城中JNBY女装店	SYHJ2026W011	0.013	1.06	<0.005	0.03	0.07	32	未检出	/

河津市2026年第一季度水龙头水检验检测结果（二）

序号	采样点	编号	检验检测结果							
			铬(六价)(mg/L)	高锰酸盐指数(mg/L)	游离氯(mg/L)	二氧化氯(mg/L)	氨(mg/L)	菌落总数(CFU/ml)	总大肠菌群(MPN/100ml)	大肠埃希氏菌(MPN/100ml)
		标准规定限制	≤0.05	≤3	≥0.05	≥0.02	≤0.5	≤100	不得检出	不得检出
12	河津市城中阿玛施女装店	SYHJ2026W012	0.019	1.04	<0.005	0.03	0.05	64	未检出	/
13	河津市城中哥弟女装店	SYHJ2026W013	0.016	1.02	<0.005	0.04	0.04	43	未检出	/
14	河津市城中何棠悦色女装店	SYHJ2026W014	0.016	1.01	<0.005	0.06	0.11	40	未检出	/
15	河津市城中小米之家授权店	SYHJ2026W015	0.019	1.03	<0.005	0.03	0.06	27	未检出	/
16	河津市城东朋阳托管	SYHJ2026W016	0.041	1.04	<0.005	0.05	0.08	69	未检出	/
17	河津市城东绚彩树托管	SYHJ2026W017	0.025	1.04	<0.005	0.03	0.06	85	未检出	/
18	河津市城东新起点办公文体店	SYHJ2026W018	0.042	1.07	<0.005	0.05	0.07	29	未检出	/
19	河津市城东多乐百货超市	SYHJ2026W019	0.044	1.03	<0.005	0.04	0.03	52	未检出	/
20	河津市城东天辰房产	SYHJ2026W020	0.021	1.01	<0.005	0.02	0.05	83	未检出	/
21	河津市城南绛州铜火锅	SYHJ2026W021	0.024	1.05	<0.005	0.05	0.06	41	未检出	/

河津市2026年第一季度水龙头水检验检测结果（二）

序号	采样点	编号	检验检测结果							
			铬(六价)(mg/L)	高锰酸盐指数(mg/L)	游离氯(mg/L)	二氧化氯(mg/L)	氨(mg/L)	菌落总数(CFU/ml)	总大肠菌群(MPN/100ml)	大肠埃希氏菌(MPN/100ml)
		标准规定限制	≤0.05	≤3	≥0.05	≥0.02	≤0.5	≤100	不得检出	不得检出
22	河津市城南晋英面食馆	SYHJ2026W022	0.022	1.03	<0.005	0.05	0.07	15	未检出	/
23	河津市城南河南塔桥水煎包	SYHJ2026W023	0.025	1.02	<0.005	0.03	0.14	37	未检出	/
24	河津市城南撇子烤鱼	SYHJ2026W024	0.023	1.06	<0.005	0.04	0.15	21	未检出	/
25	河津市城南在这儿生活超市	SYHJ2026W025	0.019	1.04	<0.005	0.03	0.05	54	未检出	/