山西省河津市卫生健康局

河卫健函〔2026〕35号

河津市2026年第二季度城区水龙头水质监测结果公示

为贯彻落实运城市卫生健康委员会关于印发《2026年运城市城区水龙头水质监测工作方案》的通知，实现2026年度水环境质量改善目标，进一步推进城区水龙头水质监测和信息公开工作。

由河津市疾控中心委托第三方《山西圣羽环境监测服务有限公司》于2026年5月20日对河津市城区东西南北中5个监测点（每个监测点采集5份用户水龙头水），共计25份水，进行了微生物指标中的菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌；感官指标中的色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物；一般化学和毒理学指标中的高锰酸盐指数、氨、砷、镉、六价铬、铅、汞、硝酸盐、铝、二氧化氯、游离余氯等18项检测。

结果：25份水质18项检测结果全部达标。

附件：《2026年第二季度城区水龙头水质检测情况汇总表》

河津市卫生健康局

2026年6月30日

2026年第二季度城区水龙头水质检测情况汇总表（一）

序号	采样点	编号	检验检测项目									
			色度（度）	浑浊度（NTU）	臭和味	肉眼可见物	硝酸盐（以N计）(mg/L)	铝 (mg/L)	铅 (mg/L)	镉 (mg/L)	砷 (mg/L)	汞 (mg/L)
		标准规定限制	≤15	≤1	无异臭异味	无	≤10	≤0.2	≤0.01	≤0.005	≤0.01	≤0.001
1	河津市城北壹嘉美发沙龙	SYHJ2026W204	<5	<0.5	无	无	5.16	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
2	河津市城北昕昕便利店	SYHJ2026W205	<5	<0.5	无	无	4.96	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
3	河津市城北东昇造型	SYHJ2026W206	<5	<0.5	无	无	5.15	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
4	河津市城北志明中医馆	SYHJ2026W207	<5	<0.5	无	无	5.10	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
5	河津市城北高尔顿洗衣	SYHJ2026W208	<5	<0.5	无	无	4.85	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
6	河津市城西喜客来卤味双汇冷鲜肉	SYHJ2026W209	<5	<0.5	无	无	4.57	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
7	河津市城西小福星便利店	SYHJ2026W210	<5	<0.5	无	无	4.60	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
8	河津市城西珍草堂植物染发	SYHJ2026W211	<5	<0.5	无	无	4.54	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
9	河津市城西遇你香拌小餐馆	SYHJ2026W212	<5	<0.5	无	无	4.58	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
10	河津市城西口口香早餐店	SYHJ2026W213	<5	<0.5	无	无	4.52	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001

2026年第二季度城区水龙头水质检测情况汇总表（一）

序号	采样点	编号	检验检测项目									
			色度（度）	浑浊度（NTU）	臭和味	肉眼可见物	硝酸盐（以N计）(mg/L)	铝 (mg/L)	铅 (mg/L)	镉 (mg/L)	砷 (mg/L)	汞 (mg/L)
		标准规定限制	≤15	≤1	无异臭异味	无	≤10	≤0.2	≤0.01	≤0.005	≤0.01	≤0.001
11	河津市城中JNBY女装店	SYHJ2026W214	<5	<0.5	无	无	4.85	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
12	河津市城中阿玛施女装店	SYHJ2026W215	<5	<0.5	无	无	4.62	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	0.0001
13	河津市城中哥弟女装店	SYHJ2026W216	<5	<0.5	无	无	4.91	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
14	河津市城中何棠悦色女装店	SYHJ2026W217	<5	<0.5	无	无	5.02	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
15	河津市城中小米之家授权店	SYHJ2026W218	<5	<0.5	无	无	4.88	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
16	河津市城东朋阳托管	SYHJ2026W219	<5	<0.5	无	无	6.01	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
17	河津市城东绚彩树托管	SYHJ2026W220	<5	<0.5	无	无	4.88	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
18	河津市城东新起点办公文体店	SYHJ2026W221	<5	<0.5	无	无	4.93	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
19	河津市城东多乐百货超市	SYHJ2026W222	<5	<0.5	无	无	6.43	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
20	河津市城东天辰房产	SYHJ2026W223	<5	<0.5	无	无	5.69	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001

2026年第二季度城区水龙头水质检测情况汇总表（一）

序号	采样点	编号	检验检测项目									
			色度（度）	浑浊度（NTU）	臭和味	肉眼可见物	硝酸盐（以N计）(mg/L)	铝 (mg/L)	铅 (mg/L)	镉 (mg/L)	砷 (mg/L)	汞 (mg/L)
		标准规定限制	≤15	≤1	无异臭异味	无	≤10	≤0.2	≤0.01	≤0.005	≤0.01	≤0.001
21	河津市城南绛州铜火锅	SYHJ2026W224	<5	<0.5	无	无	4.04	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
22	河津市城南晋英面食馆	SYHJ2026W225	<5	<0.5	无	无	4.04	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
23	河津市城南河南塔桥水煎包	SYHJ2026W226	<5	<0.5	无	无	3.96	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
24	河津市城南撇子烤鱼	SYHJ2026W227	<5	<0.5	无	无	3.82	<0.008	<0.0025	<0.0005	0.001	<0.0001
25	河津市城南在这儿生活超市	SYHJ2026W228	<5	<0.5	无	无	3.98	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001

2026年第二季度城区水龙头水质检测情况汇总表（二）

序号	采样点	编号		检验检测结果						
			铬(六价)(mg/L)	高锰酸盐指数(mg/L)	游离氯(mg/L)	二氧化氯(mg/L)	氨(mg/L)	菌落总数(CFU/ml)	总大肠菌群(MPN/100ml)	大肠埃希氏菌(MPN/100ml)
		标准规定限制	≤0.05	≤3	≥0.05	≥0.02	≤0.5	≤100	不应检出	不应检出
1	河津市城北壹嘉美发沙龙	SYHJ2026W204	0.021	1.09	<0.005	0.06	<0.02	85	未检出	未检出
2	河津市城北昕昕便利店	SYHJ2026W205	0.025	1.11	<0.005	0.06	0.03	60	未检出	未检出
3	河津市城北东昇造型	SYHJ2026W206	0.030	1.10	<0.005	0.05	<0.02	63	未检出	未检出
4	河津市城北志明中医馆	SYHJ2026W207	0.019	1.12	<0.005	0.03	0.03	77	未检出	未检出
5	河津市城北高尔顿洗衣	SYHJ2026W208	0.019	1.11	<0.005	0.04	<0.02	82	未检出	未检出
6	河津市城西喜客来卤味双汇冷鲜肉	SYHJ2026W209	0.028	0.85	<0.005	0.08	0.04	46	未检出	未检出
7	河津市城西小福星便利店	SYHJ2026W210	0.029	0.84	<0.005	0.05	0.03	37	未检出	未检出
8	河津市城西珍草堂植物染发	SYHJ2026W211	0.033	0.85	<0.005	0.04	0.03	55	未检出	未检出
9	河津市城西遇你香拌小餐馆	SYHJ2026W212	0.030	0.83	<0.005	0.04	0.03	64	未检出	未检出
10	河津市城西口口香早餐店	SYHJ2026W213	0.031	0.86	<0.005	0.07	0.03	31	未检出	未检出

2026年第二季度城区水龙头水质检测情况汇总表（二）

序号	采样点	编号	检验检测结果							
			铬(六价)(mg/L)	高锰酸盐指数(mg/L)	游离氯(mg/L)	二氧化氯(mg/L)	氨(mg/L)	菌落总数(CFU/ml)	总大肠菌群(MPN/100ml)	大肠埃希氏菌(MPN/100ml)
		标准规定限制	≤0.05	≤3	≥0.05	≥0.02	≤0.5	≤100	不应检出	不应检出
11	河津市城中JNBY女装店	SYHJ2026W214	0.023	1.13	<0.005	0.05	<0.02	18	未检出	未检出
12	河津市城中阿玛施女装店	SYHJ2026W215	0.021	1.11	<0.005	0.07	<0.02	50	未检出	未检出
13	河津市城中哥弟女装店	SYHJ2026W216	0.023	1.11	<0.005	0.04	<0.02	48	未检出	未检出
14	河津市城中何棠悦色女装店	SYHJ2026W217	0.016	1.10	<0.005	0.04	<0.02	71	未检出	未检出
15	河津市城中小米之家授权店	SYHJ2026W218	0.023	1.21	<0.005	0.03	0.02	53	未检出	未检出
16	河津市城东朋阳托管	SYHJ2026W219	0.049	0.88	<0.005	0.03	0.04	32	未检出	未检出
17	河津市城东绚彩树托管	SYHJ2026W220	0.027	1.13	<0.005	0.05	<0.02	16	未检出	未检出
18	河津市城东新起点办公文体店	SYHJ2026W221	0.017	1.16	<0.005	0.05	<0.02	37	未检出	未检出
19	河津市城东多乐百货超市	SYHJ2026W222	0.040	0.84	<0.005	0.06	0.04	59	未检出	未检出
20	河津市城东天辰房产	SYHJ2026W223	0.029	1.04	<0.005	0.04	0.03	68	未检出	未检出

2026年第二季度城区水龙头水质检测情况汇总表（二）

序号	采样点	编号	检验检测结果							
			铬(六价)(mg/L)	高锰酸盐指数(mg/L)	游离氯(mg/L)	二氧化氯(mg/L)	氨(mg/L)	菌落总数(CFU/ml)	总大肠菌群(MPN/100ml)	大肠埃希氏菌(MPN/100ml)
		标准规定限制	≤0.05	≤3	≥0.05	≥0.02	≤0.5	≤100	不应检出	不应检出
21	河津市城南绛州铜火锅	SYHJ2026W224	0.027	1.07	<0.005	0.03	0.03	35	未检出	未检出
22	河津市城南晋英面食馆	SYHJ2026W225	0.029	1.09	<0.005	0.02	0.03	66	未检出	未检出
23	河津市城南河南塔桥水煎包	SYHJ2026W226	0.023	1.07	<0.005	0.04	0.03	41	未检出	未检出
24	河津市城南撇子烤鱼	SYHJ2026W227	0.022	1.09	<0.005	0.02	0.03	82	未检出	未检出
25	河津市城南在这儿生活超市	SYHJ2026W228	0.026	1.06	<0.005	0.03	0.03	54	未检出	未检出