


一、日照参数

地 区： 河津市

纬 度： 35：36：00；经 度： 110：42：00

二、本日照分析的有效日照时间为8：00-16：00

计算方法为累计日照时间； 控制大寒时间：3小时

三、本日照分析以山西铭实置业有限公司提供总平面图和地形测绘图为依据，建筑总高度见图中所标，图中分析范围内所确定的现状地形、建筑位置、建筑高度等资料的真实性由山西铭实置业有限公司负责。

四、本日照分析软件为众智日照分析软件。

五、本图主要分析万和府住宅楼及其北侧已建住宅楼一层日照情况。

六、根据《城市居住区规划设计标准》GB50180-2018，

常住人口≥50万人，住宅大寒日日照时数≥2小时

常住人口＜50万人，住宅大寒日日照时数≥3小时

根据《住宅建筑规范》GB 50096—2011，

每套住宅应至少有一个居住空间能获得冬季日照。

七、本日照分析为平面区域分析图。

北侧已建9#楼正负零绝对标高为446.915(建设单位提供)，

北侧已建10#楼正负零绝对标高为446.990(建设单位提供)，

本项目1#楼和2#楼正负零绝对标高为446.75，

图中所标的建筑高度为建筑室外高差至女儿墙顶高度，A座和B座商业建筑高度为小区道路标高至女儿墙高度，北侧已建建筑9#楼和10#楼一层受影面高度按窗台高度0.6+0.165=1.065米计算，日照分析采样点按0.5米计算。

八、分析结果

1、万和府住宅楼和其北侧已建9#、10#住宅楼一层的日照，均能满足大寒日三个小时的日照要求。

万和府住宅楼及其北侧已建住宅楼一层日照分析图

规划建筑

图 例

0 0.0小时
1 1.0小时
2 2.0小时
3 3.0小时
4 4.0小时
5 5.0小时
6 6.0小时
7 7.0小时
8 8.0小时

工程勘察设计出图专用章
单位名称：中创设计咨询集团有限公司
资质等级：建筑行业（建筑工程）甲级
资质证编号：A161017150
有效期至：2030年10月23日