山西省河津市卫生健康局

河卫健函〔2026〕50号

河津市2026年第三季度城区水龙头水质监测结果公示

为贯彻落实运城市卫生健康委员会关于印发《2026年运城市城区水龙头水质监测工作方案》的通知，实现2026年度水环境质量改善目标，进一步推进城区水龙头水质监测和信息公开工作。

由河津市疾控中心委托第三方《山西圣羽环境监测服务有限公司》于2026年8月11日对河津市城区东西南北中5个监测点（每个监测点采集5份用户水龙头水），共计25份水，进行了微生物指标中的菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌；感官指标中的色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物；一般化学和毒理学指标中的高锰酸盐指数、氨、砷、镉、六价铬、铅、汞、硝酸盐、铝、二氧化氯、游离余氯等18项检测。

结果：25份水质检测结果全部达标。

附件：《2026年第三季度城区水龙头水质检测情况汇总表》

河津市卫生健康局

2026年9月28日

河津市2026年第三季度水龙头水检验检测结果（一）

序号	采样点	编号	检验检测项目									
			色度（度）	浑浊度（NTU）	臭和味	肉眼可见物	硝酸盐（以N计）	铝 (mg/L)	铅 (mg/L)	镉 (mg/L)	砷 (mg/L)	汞 (mg/L)
		标准规定限制	≤15	≤1	无异臭异味	无	≤10	≤0.2	≤0.01	≤0.005	≤0.01	≤0.001
1	河津市城北壹嘉美发沙龙	SYHJ2026W428	＜5	＜0.5	无	无	3.56	＜0.008	＜0.0025	＜0.0005	＜0.001	＜0.0001
2	河津市城北昕昕便利店	SYHJ2026W429	＜5	＜0.5	无	无	3.46	＜0.008	＜0.0025	＜0.0005	＜0.001	＜0.0001
3	河津市城北东昇造型	SYHJ2026W430	＜5	＜0.5	无	无	3.56	＜0.008	＜0.0025	＜0.0005	＜0.001	＜0.0001
4	河津市城北志明中医馆	SYHJ2026W431	＜5	＜0.5	无	无	3.61	＜0.008	＜0.0025	＜0.0005	＜0.001	＜0.0001
5	河津市城北高尔顿洗衣	SYHJ2026W432	＜5	＜0.5	无	无	3.60	＜0.008	＜0.0025	＜0.0005	＜0.001	＜0.0001
6	河津市城西喜客来卤味双汇冷鲜肉	SYHJ2026W433	＜5	＜0.5	无	无	4.30	＜0.008	＜0.0025	＜0.0005	＜0.001	＜0.0001
7	河津市城西小福星便利店	SYHJ2026W434	＜5	＜0.5	无	无	2.27	＜0.008	＜0.0025	＜0.0005	＜0.001	＜0.0001
8	河津市城西珍草堂植物染发	SYHJ2026W435	＜5	＜0.5	无	无	1.98	＜0.008	＜0.0025	＜0.0005	0.001	＜0.0001
9	河津市城西遇你香拌小餐馆	SYHJ2026W436	＜5	＜0.5	无	无	2.20	＜0.008	＜0.0025	＜0.0005	＜0.001	＜0.0001
10	河津市城西口口香早餐店	SYHJ2026W437	＜5	＜0.5	无	无	2.03	＜0.008	＜0.0025	＜0.0005	＜0.001	＜0.0001

河津市2026年第三季度水龙头水检验检测结果（一）

序号	采样点	编号	检验检测项目									
			色度（度）	浑浊度（NTU）	臭和味	肉眼可见物	硝酸盐（以N计）	铝 (mg/L)	铅 (mg/L)	镉 (mg/L)	砷 (mg/L)	汞 (mg/L)
		标准规定限制	≤15	≤1	无异臭异味	无	≤10	≤0.2	≤0.01	≤0.005	≤0.01	≤0.001
11	河津市城中JNBY女装店	SYHJ2026W438	<5	<0.5	无	无	3.53	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
12	河津市城中阿玛施女装店	SYHJ2026W439	<5	<0.5	无	无	3.70	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
13	河津市城中哥弟女装店	SYHJ2026W440	<5	<0.5	无	无	3.63	0.009	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
14	河津市城中何棠悦色女装店	SYHJ2026W441	<5	<0.5	无	无	3.81	0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
15	河津市城中小米之家授权店	SYHJ2026W442	<5	<0.5	无	无	3.63	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
16	河津市城东朋阳托管	SYHJ2026W443	<5	<0.5	无	无	4.26	0.010	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
17	河津市城东绚彩树托管	SYHJ2026W444	<5	<0.5	无	无	4.43	0.013	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
18	河津市城东新起点办公文体店	SYHJ2026W445	<5	<0.5	无	无	5.60	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
19	河津市城东多乐百货超市	SYHJ2026W446	<5	<0.5	无	无	5.40	0.023	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
20	河津市城东天辰房产	SYHJ2026W447	<5	<0.5	无	无	3.53	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	0.0002

河津市2026年第三季度水龙头水检验检测结果（一）

序号	采样点	编号	检验检测项目									
			色度（度）	浑浊度（NTU）	臭和味	肉眼可见物	硝酸盐（以N计）	铝 (mg/L)	铅 (mg/L)	镉 (mg/L)	砷 (mg/L)	汞 (mg/L)
		标准规定限制	≤15	≤1	无异臭异味	无	≤10	≤0.2	≤0.01	≤0.005	≤0.01	≤0.001
21	河津市城南绛州铜火锅	SYHJ2026W448	<5	<0.5	无	无	3.79	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
22	河津市城南晋英面食馆	SYHJ2026W449	<5	<0.5	无	无	3.73	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
23	河津市城南河南塔桥水煎包	SYHJ2026W450	<5	<0.5	无	无	3.91	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
24	河津市城南撇子烤鱼	SYHJ2026W451	<5	<0.5	无	无	3.84	<0.008	<0.0025	<0.0005	<0.001	<0.0001
25	河津市城南在这儿生活超市	SYHJ2026W452	<5	<0.5	无	无	3.71	<0.008	<0.0025	<0.0005	0.001	<0.0001

河津市2026年第三季度水龙头水检验检测结果（二）

序号	采样点	编号		检验检测结果						
			铬(六价)(mg/L)	高锰酸盐指数(mg/L)	游离氯(mg/L)	二氧化氯(mg/L)	氨(mg/L)	菌落总数(CFU/ml)	总大肠菌群(MPN/100ml)	大肠埃希氏菌(MPN/100ml)
		标准规定限制	≤0.05	≤3	≥0.05	≥0.02	≤0.5	≤100	不应检出	不应检出
1	河津市城北壹嘉美发沙龙	SYHJ2026W428	0.011	1.23	<0.005	0.04	<0.02	41	未检出	未检出
2	河津市城北昕昕便利店	SYHJ2026W429	0.012	1.21	<0.005	0.07	<0.02	26	未检出	未检出
3	河津市城北东昇造型	SYHJ2026W430	0.017	1.17	<0.005	0.04	<0.02	74	未检出	未检出
4	河津市城北志明中医馆	SYHJ2026W431	0.014	1.22	<0.005	0.05	<0.02	35	未检出	未检出
5	河津市城北高尔顿洗衣	SYHJ2026W432	0.012	1.20	<0.005	0.03	0.02	54	未检出	未检出
6	河津市城西喜客来卤味双汇冷鲜肉	SYHJ2026W433	0.013	0.85	<0.005	0.06	0.03	69	未检出	未检出
7	河津市城西小福星便利店	SYHJ2026W434	0.009	0.87	<0.005	0.06	0.03	31	未检出	未检出
8	河津市城西珍草堂植物染发	SYHJ2026W435	0.007	0.89	<0.005	0.05	0.02	76	未检出	未检出
9	河津市城西遇你香拌小餐馆	SYHJ2026W436	0.008	0.86	<0.005	0.04	0.02	42	未检出	未检出
10	河津市城西口口香早餐店	SYHJ2026W437	0.008	0.81	<0.005	0.04	0.02	15	未检出	未检出

河津市2026年第三季度水龙头水检验检测结果（二）

序号	采样点	编号	检验检测结果							
			铬(六价)(mg/L)	高锰酸盐指数(mg/L)	游离氯(mg/L)	二氧化氯(mg/L)	氨(mg/L)	菌落总数(CFU/ml)	总大肠菌群(MPN/100ml)	大肠埃希氏菌(MPN/100ml)
		标准规定限制	≤0.05	≤3	≥0.05	≥0.02	≤0.5	≤100	不应检出	不应检出
11	河津市城中JNBY女装店	SYHJ2026W438	0.006	1.26	<0.005	0.05	<0.02	33	未检出	未检出
12	河津市城中阿玛施女装店	SYHJ2026W439	0.017	1.21	<0.005	0.07	<0.02	76	未检出	未检出
13	河津市城中哥弟女装店	SYHJ2026W440	0.015	1.21	<0.005	0.05	<0.02	52	未检出	未检出
14	河津市城中何棠悦色女装店	SYHJ2026W441	0.012	1.16	<0.005	0.03	0.02	39	未检出	未检出
15	河津市城中小米之家授权店	SYHJ2026W442	0.011	1.19	<0.005	0.05	0.02	68	未检出	未检出
16	河津市城东朋阳托管	SYHJ2026W443	0.018	1.04	<0.005	0.06	0.03	49	未检出	未检出
17	河津市城东绚彩树托管	SYHJ2026W444	0.018	1.03	<0.005	0.07	0.03	30	未检出	未检出
18	河津市城东新起点办公文体店	SYHJ2026W445	0.029	0.85	<0.005	0.09	0.03	47	未检出	未检出
19	河津市城东多乐百货超市	SYHJ2026W446	0.023	0.89	<0.005	0.05	0.02	33	未检出	未检出
20	河津市城东天辰房产	SYHJ2026W447	0.010	1.23	<0.005	0.04	0.03	56	未检出	未检出

河津市2026年第三季度水龙头水检验检测结果（二）

序号	采样点	编号		检验检测结果						
			铬(六价)(mg/L)	高锰酸盐指数(mg/L)	游离氯(mg/L)	二氧化氯(mg/L)	氨(mg/L)	菌落总数(CFU/ml)	总大肠菌群(MPN/100ml)	大肠埃希氏菌(MPN/100ml)
		标准规定限制	≤0.05	≤3	≥0.05	≥0.02	≤0.5	≤100	不应检出	不应检出
21	河津市城南绛州铜火锅	SYHJ2026W448	0.013	1.17	<0.005	0.04	0.03	80	未检出	未检出
22	河津市城南晋英面食馆	SYHJ2026W449	0.017	1.09	<0.005	0.02	0.03	21	未检出	未检出
23	河津市城南河南塔桥水煎包	SYHJ2026W450	0.014	1.08	<0.005	0.05	0.03	18	未检出	未检出
24	河津市城南撇子烤鱼	SYHJ2026W451	0.013	1.11	<0.005	0.03	0.03	64	未检出	未检出
25	河津市城南在这儿生活超市	SYHJ2026W452	0.014	1.08	<0.005	0.05	0.03	36	未检出	未检出